

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Тюменской области
(наименование территориального органа МЧС России)

625048, г. Тюмень, ул. М.Горького, 72 т.8 (3452) 590-600 ф.8 (3452) 200-202 E-mail: mchs-tyumen@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы №9
УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области
(наименование органа государственного надзора)

625530, Тюменский район, п. Винзили, ул. Октябрьская, 86, тел.: 8 (3452) 76-19-19, E-mail: mond9@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 1/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Богандинская средняя общеобразовательная
школа № 42 Тюменского муниципального района

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее -
при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина),
собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Тю-
менского и Нижнетавдинского муниципальных районов по пожарному надзору Носов В.В. № 1 от
«9» января 2018 г., ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности» в период

с 10	час.	00	мин.	"15"	января	2018 г.	по 14	час.	00	мин.	"15"	января	2018 г.
с 10	час.	00	мин.	"17"	января	2018 г.	по 12	час.	00	мин.	"17"	января	2018 г.

проведена проверка

Жеребцова Оксана Михайловна - Старший инспектор ОНД МОНДиПР №9 УНД и ПР ГУ МЧС России по Тю-
менской области.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному
надзору, проводившего (-их) проверку,

Тюменский район, п.Богандинский, почтовое отделение Сосновое, в/ч № 33, 34, 35 д.2; д. 3 Муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение Богандинская средняя общеобразовательная школа № 42
Тюменского муниципального района

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Директор, Фомина Татьяна Анатольевна Муниципальное автономное общеобразователь-
ное учреждение Богандинская средняя общеобразовательная школа № 42 Тюменского
муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, вы-
явленные в ходе проверки:

№ пред- писания	Вид нарушения обязатель- ных требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устране- нию и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование норматив- ного правового акта Рос- сийской Федерации и (или) нормативного доку- мента по пожарной без- опасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устра- нения нару- шения обяза- тельных тре- бования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выпол- нении (указыва- ется толь- ко выпол- нение)
1.	2.	3.	4.	5.
1/1/1	1. Дверь кладовой № 1 струк- турного подразделения по ад- ресу: Тюменский район, п. Бо- гандинский, почтовое Отде- ление Сосновое, в/ч № 33, 34, 35 д. 3 для хранения горючих ма- териалов не имеют предел ог- нестойкости не менее EI 30. Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастер- ских для переработки горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и дру- гих пожароопасных техниче- ских помещений, а также кла- довых для хранения белья и гладильных в детских до- школьных учреждениях долж- ны иметь предел огнестойкости не менее EI 30. СП 2.13130.2009	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический ре- гламент о требованиях по- жарной безопасности», СП 2.13130.2009 Системы про- тивопожарной защиты п. 6.8.19; ч. 1 ст. 88 Федераль- ного закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	13.08.2018 г.	
1/1/1	2. Дверь кладовой № 2 струк- турного подразделения по ад- ресу: Тюменский район, п. Бо- гандинский, почтовое Отде- ление Сосновое, в/ч № 33, 34, 35 д. 3 для хранения горючих ма- териалов не имеют предел ог- нестойкости не менее EI 30. Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастер- ских для переработки горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и дру- гих пожароопасных техниче- ских помещений, а также кла- довых для хранения белья и гладильных в детских до- школьных учреждениях долж- ны иметь предел огнестойкости не менее EI 30. СП 2.13130.2009	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический ре- гламент о требованиях по- жарной безопасности», СП 2.13130.2009 Системы про- тивопожарной защиты п. 6.8.19; ч. 1 ст. 88 Федераль- ного закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	13.08.2018 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД МОНДиПР №9 УНД и ПР ГУ МЧС России по
Тюменской области Жеребцова Оксана Михайловна

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

“19” января 2018г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

“19” января 2018г.

директор Т.А. Тюмина
МАОУ Богоявленской
СОШ №2
(должность, фамилия, инициалы)

Телефон доверия:
8 (3452) 590 – 549

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.